LABOR DR. FEIERABEND GMBH
Breitlestr. 9
88662 Überlingen/Bodensee
Tel.: 07551-62715 - Fax: 07551-67384

Analysennummer: 2505-52748

Auftraggeber: **Gemeinde Moosburg, Bad Buchauer Str. 57, 88422 Moosburg**

PRÜFBERICHT

Entnahmestelle: **Moosburg Brunnen**
Entnahmestellen-Nr 4260780001
LfU-Nr. 0093/619-0

Probenentnahmezeitpunkt: 14.05.2025 10:30 Uhr
Probenehmer: Maximilian Kaiser (Labor Dr. Feierabend GmbH)

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs-grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Nitrat	mg/l	35.0	0.5	50	DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Wassertemperatur	°C	9.7	–	–	DIN 38404-C4-2: 1976-12

Überlingen, 5. 6. 2025

(Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz)

Auftrags-Nr. MOOS-25/02
Probeneingang: 14.05.2025

Probenahmeverfahren: DIN 5667-5: 2011-02
Analysendauer: 15.05. – 05.06.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Prüfberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung (DIN EN ISO/IEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAkkS unter D-PL-19137-02-00 für Untersuchungen von Wasser