LABOR DR. FEIERABEND GMBH
Breitlestr. 9
88662 Überlingen/Bodensee
Tel.: 07551-62715 - Fax: 07551-67384

Auftraggeber: **Gemeinde Moosburg, Bad Buchauer Str. 57, 88422 Moosburg**

PRÜFBERICHT

Entnahme am 18. September 2025
Probenehmer: Noemi Wiedmann (Labor Dr. Feierabend)

Parameter	Wassertemperatur		Nitrat	
Bestimmungsgrenze	–		0.5	mg/l
Grenzwert	–	°C	50	mg/l
Meßverfahren	DIN 38404-C4-2: 1976-12		DIN EN ISO 10304-1(D20) :2009-7	
Moosburg Brunnen	9.5	°C	20.7	mg/l
Ortsnetz Moosburg, Bad Buchauer Str. 26	15.5	°C	20.3	mg/l

Überlingen, 2. 10. 2025

(Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz)

Probenahmeverfahren: DIN 5667-5: 2011-02
Probeneingang: 18.09.2025 Analysendauer: 19.09. –30.09.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Prüfberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung (DIN EN ISO/IEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAkkS unter D-PL-19137-02-00 für Untersuchungen von Wasser